

**Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-строительная компания «Молния»»**

144001, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Электросталь, Промышленный проезд, д. 11,

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПСКМ

Московская область, г. Электросталь, Промышленный проезд, д. 11

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RU.ASK.ИЛ.197

Срок действия с 24 декабря 2013 г. по 23 декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 047.К15 от 02.07.2015

по результатам испытаний образцов бетона

пресс гидравлический ПГМ-100МГ4, заводской № 714.

свидетельство о поверке № СП 0772687 действительно до 29.01.2016 г.

Вид испытания: кубы-образцы вибропрессованного бетона (сжатие)

Заказчик испытаний: ООО «Вландо»

Место отбора пробы: отбор осуществлен заказчиком

№	Маркировка серии	Размер образца, см	Дата изготовления	Дата испытания	Плотность, кг/м ³	Возраст бетона, сутки	Класс (марка) бетона	Прочность на сжатие, МПа
1	1.1	10×10×10	18.06.2015	02.07.2015	2135	14	-	45.2
	1.2	10×10×10	18.06.2015	02.07.2015	2121	14	-	44.7

Испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».

Начальник испытательной лаборатории



Куницын П. В.